





Ind.	Révisions	Dessin	Date
A	Création	SIMON	04.06.2021
B	Modifications rackage	JOUSSET	07.09.2021

Plan de masse

Localisation info. Stbg/Gestra/aps/Dossier ICPE/indice B	Etude SIMON Eric
Date 07.09.2021	<b>0.0.1</b>
Echelle 1:2500	

-  Parcours le plus long d'issue de secours à issue de secours (114m)
-  Cantons
-  Ecran de cantonnement conforme à l'IT 246
-  Désenfumage 2.00/3.00 :  
Surface utile 4.32 m<sup>2</sup>
-  Bande de protection de 5.00 m en toiture
-  Rayon de 35m autour de l'installation
-  Voie engins
-  Réserve d'eau souple 150 m<sup>3</sup>
-  Aire de stationnement des engins 4.00/8.00  
Aire de mise en station des moyens aériens 7.00/10.00
-  Poteau d'aspiration alimenté par la réserve souple  
**PA**
-  Poteau d'incendie alimenté par le reseau publique  
**PI**

